

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione 1 Revisione 0 Data 14/10/2016 Pagina 1 di 11
------------------------------	--	--

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
TU Salute e Sicurezza sul Lavoro



***Comune di
Fiesole***

ALLEGATO 1
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER AREA – BIBLIOTECA

Contenuto

Nell'allegato sono riportati i risultati della valutazione dei rischi per luoghi di lavoro e attrezzature presenti.

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione 1 Revisione 0 Data 14/10/2016 Pagina 2 di 11
------------------------------	--	--

INDICE

Descrizione schede.....	3
1 BIBLIOTECA Compiobbi.....	4
2 BIBLIOTECA FIESOLE.....	8

<p>Comune di Fiesole</p>	<p>ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Edizione 1 Revisione 0 Data 14/10/2016 Pagina 3 di 11</p>
-------------------------------------	---	---

DESCRIZIONE SCHEDE

Di seguito sono riportate le schede di valutazione del rischio rilevato con riferimento ai luoghi ed attrezzature di lavoro.

Nelle schede sono stati presi in esame i seguenti punti:

- 1) **Luogo di lavoro** : descrizione del luogo di lavoro a cui si riferisce la scheda;
- 2) **Attività esercitata**: l'attività è data in gestione a terzi, per cui non sono presenti lavoratori dell'ente, se non per sopralluoghi o interventi di manutenzione ordinaria.
- 3) **Attrezzature utilizzate**: descrizione delle attrezzature/automezzi utilizzate;
- 4) **Sostanza pericolose**: descrizione delle sostanze pericolose presenti nel luogo di lavoro a cui si riferisce la scheda;
- 5) **Scheda valutazione del rischio**: nella tabella è riportata la valutazione del rischio (descrizione, valutazione e stima) e indicazione delle misure di sicurezza di mantenimento e di controllo del rischio del luogo di lavoro (per la metodologia utilizzata si veda il Documento di Valutazione dei Rischi Capitolo 3).

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione 1 Revisione 0 Data 14/10/2016 Pagina 4 di 11
------------------------------	--	--

1 BIBLIOTECA COMPIOBBI

Descrizione dei Luoghi , attività esercitate, attrezzature e sostanze pericolose
<i>Luoghi di lavoro</i>
<p>La biblioteca comunale è ubicata nel centro di Compiobbi, in Piazza Etrusca. La biblioteca fa parte di un edificio condominiale. L'accesso alla biblioteca avviene direttamente dalla piazza. L'edificio, in c.a. con tamponature in muratura e con infissi e porte in alluminio e vetro, ha n.2 piani fuori terra collegati tramite una scala interna di larghezza costante e tramite un ascensore con sollevamento oleodinamico. La porta di ingresso è costituito da una porta a vetri e un'ulteriore porta in ferro. L'accesso ai locali al piano primo avviene tramite una porta scorrevole al piano primo. I locali ospitano le sale aperte all'utenza area per ricevimento del pubblico, sale lettura, sala bambini, laboratorio, un ufficio, servizi igienici. I locali sono dotati di adeguate finestre che permettono l'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali (regolabile tramite persiane, tende o veneziane). Sono presenti plafoniere per l'illuminazione artificiale. Gli arredi, tipici da ufficio, sono essenziali e permettono generalmente il passaggio dei dipendenti e degli utenti senza ingombri. L'accessibilità all'edificio da parte dei mezzi di soccorso è facilitata dalla presenza della piazza antistante l'edificio.</p>
<i>Attività esercitate</i>
<p>Presso la biblioteca gli addetti svolgono attività di archiviazione, registrazione e gestione dei prestiti. Il numero di persone massimo ipotizzabile nell'edificio durante i periodi di normale apertura al pubblico è pari a circa n.20 (impiegati e pubblico). La biblioteca è aperta al pubblico con il seguente orario: mercoledì, venerdì: 15.00-19.00</p>
<i>Attrezzature Utilizzate – Macchine</i>
<p>Attrezzature varie per attività di ufficio (postazioni VDT, fax, fotocopiatrici, pc, ecc.) e scalei portatili. Presso gli archivi possono essere utilizzati scale e scalei portatili e carrelli manuali per lo spostamento dei volumi.</p>
<i>Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute</i>
<p>L'attività di pulizia degli uffici è appaltata ad una ditta esterna. Deposito di modeste quantità di detersivi e sanificanti presso un locale appositamente individuato, normalmente chiuso. Utilizzo e sostituzione del toner per l'attività di stampa. Rilascio di piccole quantità di ozono durante il funzionamento delle stampanti.</p>
<i>Impianti tecnologici particolari presenti</i>
<p>L'impianto elettrico è protetto tramite interruttore magnetotermico e salvavita. E' presente la dichiarazione di conformità. E' installato, denunciato e verificato l'impianto di terra. Il quadro elettrico della biblioteca è presso il laboratorio. La centrale termica è condominiale, di gestione dell'ASL al piano terra. Presente impianto di condizionamento presso i locali. Impianto per connessione internet wi-fi.</p>

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione	1
		Revisione	0
		Data	14/10/2016
		Pagina	5 di 11

Rischi	Descrizione del rischio riscontrato / Motivazione della valutazione	STIMA DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Misure di sicurezza, di mantenimento e controllo del rischio
		P	D	R		
Luoghi di lavoro	Sussistono fattori di rischio dovuti al luogo di lavoro e in particolare connessi con il rischio di infortunio dovuti all'accidentalità in genere (cadute, urti, scivolamenti, inciampo su scalini, ecc.) e a materiali temporaneamente stoccati a terra nei locali. L'illuminazione è adeguata (garantita da finestre e plafoniere). L'aerazione dei locali è garantita dalle finestre tutte apribili. Rischio legato alla mancata pulizia e manutenzione dei condizionatori (presenza di lieviti, virus e batteri).	I	M	Me	Accettabile	Corretta manutenzione della pavimentazione. E' vietato lasciare oggetti non in ordine. La pulizia dei locali è affidata ad una ditta esterna. Corretto stoccaggio Manutenzione e pulizia dei condizionatori affidata a ditta esterna.
Rischio di investimento da automezzi	Non pertinente	-	-	-	-	Nessuna
Rischio di caduta dall'alto	Sussiste rischio di caduta da altezza inferiore a 2 metri in caso di prelievo di pratiche, faldoni e volumi dalla varie scaffalature presso i locali.	I	M	Me	Accettabile	Utilizzo di idonei scalei e sgabelli (certificati EN 131) per il prelievo, lo stoccaggio, l'accesso a scaffali.
Caduta di materiale dall'alto	Sussiste il rischio di caduta di plichi, faldoni e volumi stoccati su scaffali.	I	M	Me	Accettabile	Non sovraccaricare gli scaffali. Stoccare i materiali in posizione stabile, in modo da limitare il rischio di caduta.
Investimento da materiali	Non pertinente	-	-	-	-	Nessuna
Rischio attrezzature DPI e Rischio Elettrico	Rischio elettrico dovuto all'uso di prolunghe ed al sovraccarico di prese multiple. Rischio legato all'utilizzo di scale/scalei portatili.	I	M	Me	Accettabile	Non sovraccaricare le prese. Non disporre i cavi lungo i percorsi interni. Utilizzare prolunghe, prese multiple, ciabatte, ecc. certificate (IMQ, CE) e in buone condizioni. Operazioni di manutenzione su materiale elettrico/elettronico devono essere svolte esclusivamente da personale specializzato e qualificato. Utilizzare scale/scalei a norma e in buone condizioni.
Rischio da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti)	Rumore: nessuna fonte significativa durante la normale attività. Vibrazioni: nessuna fonte significativa durante la normale attività. CEM: quadri elettrici ROA: lampade a fluorescenza, lettori bar code Radiazioni ionizzanti: nessuna fonte significativa durante la normale	MI	L	MB	Accettabile	Valori di radiazioni da CEM inferiori ai livelli di esposizione calcolati in base a DPCM 08.07.03 per la popolazione. Le lampade presenti, nelle corrette condizioni di impiego, non comportano esposizioni tali da

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione	1
		Revisione	0
		Data	14/10/2016
		Pagina	6 di 11

Rischi	Descrizione del rischio riscontrato / Motivazione della valutazione	STIMA DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Misure di sicurezza, di mantenimento e controllo del rischio
		P	D	R		
	attività.					presentare rischi per la salute e la sicurezza (vedi Linee guida ISPESL).
Rischio da sostanze pericolose	Le sostanze utilizzate per le operazioni di pulizia sono correttamente stoccate. Rischio legato all'emissione di polveri e ozono e al cambio della cartuccia di toner di stampanti e fotocopiatrici.	MI	M	MB	Accettabile	Idoneo stoccaggio delle sostanze in spazio individuati mantenuto normalmente chiuso. Ove possibile, posizionamento di stampanti e fotocopiatrici in locali aerati senza presenza fissa di personale (es. corridoi). Per la sostituzione del toner, utilizzare DPI indicati e seguire la procedura descritta nel libretto d'uso della fotocopiatrice/stampante. Procedere all'immediata rimozione di eventuali sversamenti.
Rischio amianto	Non pertinente	-	-	-	-	Nessuna
Rischio esplosione	Non pertinente	-	-	-	-	Nessuna
Rischio incendio	Il materiale tipico da ufficio non introduce generalmente un rischio specifico di incendio. Possibili fonti di innesco: - Guasto agli impianti elettrici con conseguente surriscaldamento di parti elettriche e innesco di incendio. - Comportamento errato del personale (es. fumo di sigaretta, utilizzo di fiamme libere, ecc.).	Rischio Medio				Attività non soggetta a controlli di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei VVF Presenza di idonei presidi antincendio: - Estintori portatili a polvere e a CO2 presso i locali Planimetrie affisse ad ogni piano. Piano di emergenza. Addetti antincendio e primo soccorso. Presenza di segnaletica e illuminazione di emergenza. Non ostruire l'accesso ai presidi antincendio e alle uscite di emergenza con materiale in deposito. Limitare la presenza di materiale cartaceo o combustibile. Divieto di fumo in tutti i locali. Al primo piano sono presenti cassette di Primo Soccorso con i contenuti minimi previsti dall'All. 1 del D.M. 388/2003. È presente il registro dei controlli antincendio debitamente aggiornato.

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione	1
		Revisione	0
		Data	14/10/2016
		Pagina	7 di 11

Rischi	Descrizione del rischio riscontrato / Motivazione della valutazione	STIMA DEL RISCHIO			VALUTA- ZIONE DEL RISCHIO	Misure di sicurezza, di mantenimento e controllo del rischio
		P	D	R		
						<p>Presso l'ufficio al piano primo sono conservate tutte le chiavi dei locali dell'edificio.</p> <p>La procedura manuale per riportare al piano l'ascensore in caso di emergenza è conosciuta dagli addetti alle emergenze.</p> <p>L'interruttore di sgancio generale dell'energia elettrica del palazzo è ubicato presso il quadro elettrico principale</p> <p>Punti di raccolta in caso di evacuazione individuati presso la piazza esterna.</p>

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione	1
		Revisione	0
		Data	14/10/2016
		Pagina	8 di 11

2 BIBLIOTECA FIESOLE

Descrizione dei Luoghi , attività esercitate, attrezzature e sostanze pericolose
<i>Luoghi di lavoro</i>
<p>La biblioteca comunale è ubicata nel centro di Fiesole, in via Giovanni Battista Sermei 1</p> <p>L'accesso alla biblioteca avviene direttamente dalla strada, inoltre sono presenti altri due accessi, di cui uno per diversamente abili.</p> <p>L'edificio, in muratura e con infissi e porte in alluminio/legno e vetro, ha n.2 piani fuori terra collegati tramite una scala interna di larghezza costante e tramite un ascensore con sollevamento oleodinamico.</p> <p>La porta di ingresso è costituito da una porta a vetri dotata di maniglione antipanico e un'ulteriore portone in legno.</p> <p>L'accesso al magazzino al piano interrato avviene dalla strada di</p> <p>I locali ospitano le sale aperte all'utenza area per ricevimento del pubblico, sale lettura, sala bambini, laboratorio, un ufficio, servizi igienici. Inoltre il piano seminterrato dell'edificio è presente anche un archivio compattante rotante.</p> <p>I locali sono dotati di adeguate finestre che permettono l'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali (regolabile tramite persiane, tende o veneziane). Sono presenti plafoniere per l'illuminazione artificiale.</p> <p>Gli arredi, tipici da ufficio, sono essenziali e permettono generalmente il passaggio dei dipendenti e degli utenti senza ingombri.</p> <p>L'accessibilità all'edificio da parte dei mezzi di soccorso è garantita dal fatto che un ingresso è sul lato strada.</p>
<i>Attività esercitate</i>
<p>Presso la biblioteca gli addetti svolgono attività di archiviazione, registrazione e gestione dei prestiti.</p> <p>Il numero di persone massimo ipotizzabile nell'edificio durante i periodi di normale apertura al pubblico è pari a circa n.20 (impiegati e pubblico).</p> <p>La biblioteca è aperta al pubblico con il seguente orario:</p> <p>mercoledì, giovedì: 15.00-19.00</p> <p>martedì, mercoledì , venerdì: 11-19</p> <p>sabato:9-13</p>
<i>Attrezzature Utilizzate – Macchine</i>
<p>Attrezzature varie per attività di ufficio (postazioni VDT, fax, fotocopiatrici, pc, ecc.) e scalei portatili.</p> <p>Presso gli archivi possono essere utilizzati scale e scalei portatili e carrelli manuali per lo spostamento dei volumi.</p>
<i>Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute</i>
<p>L'attività di pulizia degli uffici è appaltata ad una ditta esterna.</p> <p>Deposito di modeste quantità di detersivi e sanificanti presso un locale appositamente individuato al piano seminterrato, normalmente chiuso.</p> <p>Utilizzo e sostituzione del toner per l'attività di stampa.</p> <p>Rilascio di piccole quantità di ozono durante il funzionamento delle stampanti.</p>
<i>Impianti tecnologici particolari presenti</i>
<p>L'impianto elettrico è protetto tramite interruttore magnetotermico e salvavita.</p> <p>E' presente la dichiarazione di conformità. E' installato, denunciato e verificato l'impianto di terra.</p> <p>Il quadro elettrico della biblioteca è presso l'entrata principale</p> <p>La centrale termica è si trova al piano seminterrato, l'accesso avviene dall'esterno (con potenzialità inferiore ai 116 KW)</p> <p>Presente impianto di condizionamento presso i locali.</p> <p>Impianto per connessione internet wi-fi.</p>

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione	1
		Revisione	0
		Data	14/10/2016
		Pagina	9 di 11

Rischi	Descrizione del rischio riscontrato / Motivazione della valutazione	STIMA DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Misure di sicurezza, di mantenimento e controllo del rischio
		P	D	R		
Luoghi di lavoro	Sussistono fattori di rischio dovuti al luogo di lavoro e in particolare connessi con il rischio di infortunio dovuti all'accidentalità in genere (cadute, urti, scivolamenti, inciampo su scalini, ecc.) e a materiali temporaneamente stoccati a terra nei locali. L'illuminazione è adeguata (garantita da finestre e plafoniere). L'aerazione dei locali è garantita dalle finestre tutte apribili. Rischio legato alla mancata pulizia e manutenzione dei condizionatori (presenza di lieviti, virus e batteri).	I	M	Me	Accettabile	Corretta manutenzione della pavimentazione. E' vietato lasciare oggetti non in ordine. La pulizia dei locali è affidata ad una ditta esterna. Corretto stoccaggio Manutenzione e pulizia dei condizionatori affidata a ditta esterna.
Rischio di investimento da automezzi	Non pertinente	-	-	-	-	Nessuna
Rischio di caduta dall'alto	Sussiste rischio di caduta da altezza inferiore a 2 metri in caso di prelievo di pratiche, faldoni e volumi dalla varie scaffalature presso i locali.	I	M	Me	Accettabile	Utilizzo di idonei scalei e sgabelli (certificati EN 131) per il prelievo, lo stoccaggio, l'accesso a scaffali.
Caduta di materiale dall'alto	Sussiste il rischio di caduta di plichi, faldoni e volumi stoccati su scaffali.	I	M	Me	Accettabile	Non sovraccaricare gli scaffali. Stoccare i materiali in posizione stabile, in modo da limitare il rischio di caduta.
Investimento da materiali	Non pertinente	-	-	-	-	Nessuna
Rischio attrezzature DPI e Rischio Elettrico	Rischio elettrico dovuto all'uso di prolunghe ed al sovraccarico di prese multiple. Rischio legato all'utilizzo di scale/scalei portatili.	I	M	Me	Accettabile	Non sovraccaricare le prese. Non disporre i cavi lungo i percorsi interni. Utilizzare prolunghe, prese multiple, ciabatte, ecc. certificate (IMQ, CE) e in buone condizioni. Operazioni di manutenzione su materiale elettrico/elettronico devono essere svolte esclusivamente da personale specializzato e qualificato. Utilizzare scale/scalei a norma e in buone condizioni.
Rischio da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti)	Rumore: nessuna fonte significativa durante la normale attività. Vibrazioni: nessuna fonte significativa durante la normale attività. CEM: quadri elettrici ROA: lampade a fluorescenza, lettori bar code Radiazioni ionizzanti: nessuna fonte significativa durante la normale	MI	L	MB	Accettabile	Valori di radiazioni da CEM inferiori ai livelli di esposizione calcolati in base a DPCM 08.07.03 per la popolazione. Le lampade presenti, nelle corrette condizioni di impiego, non comportano esposizioni tali da

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione	1
		Revisione	0
		Data	14/10/2016
		Pagina	10 di 11

Rischi	Descrizione del rischio riscontrato / Motivazione della valutazione	STIMA DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Misure di sicurezza, di mantenimento e controllo del rischio
		P	D	R		
	attività.					presentare rischi per la salute e la sicurezza (vedi Linee guida ISPESL).
Rischio da sostanze pericolose	Le sostanze utilizzate per le operazioni di pulizia sono correttamente stoccate. Rischio legato all'emissione di polveri e ozono e al cambio della cartuccia di toner di stampanti e fotocopiatrici.	MI	M	MB	Accettabile	Idoneo stoccaggio delle sostanze in spazio individuati mantenuto normalmente chiuso. Ove possibile, posizionamento di stampanti e fotocopiatrici in locali aerati senza presenza fissa di personale (es. corridoi). Per la sostituzione del toner, utilizzare DPI indicati e seguire la procedura descritta nel libretto d'uso della fotocopiatrice/stampante. Procedere all'immediata rimozione di eventuali sversamenti.
Rischio amianto	Non pertinente	-	-	-	-	Nessuna
Rischio esplosione	Non pertinente	-	-	-	-	Nessuna
Rischio incendio	<p>Il materiale tipico da ufficio non introduce generalmente un rischio specifico di incendio.</p> <p>Possibili fonti di innesco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guasto agli impianti elettrici con conseguente surriscaldamento di parti elettriche e innesco di incendio. - Comportamento errato del personale (es. fumo di sigaretta, utilizzo di fiamme libere, ecc.). 	Rischio Medio				<p>Attività non soggetta a controlli di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei VVF</p> <p>Presenza di idonei presidi antincendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estintori portatili a polvere e a CO2 presso i locali - Pulsanti di allarme - Idranti - Rilevatori di fumo - Le porte di accesso ai vari locali sono dotati di maniglioni antipanico. <p>La centralina dell'allarme antincendio si trova presso la postazione di back office al piano terra. Planimetrie affisse ad ogni piano. Piano di emergenza. Addetti antincendio e primo soccorso. Presenza di segnaletica e illuminazione di emergenza. Non ostruire l'accesso ai presidi antincendio e alle uscite di emergenza con materiale in deposito. Limitare la presenza di materiale cartaceo o</p>

Comune di Fiesole	ALLEGATO 1 – SCHEDE RISCHIO PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Edizione	1
		Revisione	0
		Data	14/10/2016
		Pagina	11 di 11

Rischi	Descrizione del rischio riscontrato / Motivazione della valutazione	STIMA DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Misure di sicurezza, di mantenimento e controllo del rischio
		P	D	R		
						<p>combustibile.</p> <p>Divieto di fumo in tutti i locali.</p> <p>Presso i servizi igienici del piano terra sono presenti cassette di Primo Soccorso con i contenuti minimi previsti dall'All. 1 del D.M. 388/2003.</p> <p>È presente il registro dei controlli antincendio debitamente aggiornato.</p> <p>Presso l'ufficio al piano terra sono conservate tutte le chiavi dei locali dell'edificio.</p> <p>La procedura manuale per riportare al piano l'ascensore in caso di emergenza è conosciuta dagli addetti alle emergenze.</p> <p>L'interruttore di sgancio generale dell'energia elettrica del palazzo è ubicato presso il quadro elettrico principale</p> <p>Punti di raccolta in caso di evacuazione individuati presso l'esterno.</p>